RÉGIE DU
SDDEA

COMMUNIQUÉ D'INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DU ROBINET

REGIE DU SDDEA

COPE DE LA REGION DE MONTSUZAIN / COPE DES SOURCES DE LA BARBUISE / COPE DE LA VALLEE DE LA BARBUISE / COPE DE PREMIERFAIT

Le 05 avril 2021

Madame, Monsieur,

Nous rencontrons un problème technique sur l'usine de traitement d'eau potable de Montsuzain. Le réacteur de traitement des pesticides a été by-passé. Ainsi, l'eau distribuée peut contenir des concentrations en pesticides supérieures aux limites de qualité. Les molécules présentes dans l'eau sont l'atrazine et ses métabolites.

Pour votre information, la limite de qualité pour l'eau destinée à la consommation humaine est fixée règlementairement à **0,1 µg/L** par molécule. Pour la somme des produits phytosanitaires, la limite réglementaire est de **0,5 µg/L**.

Selon les études de l'ANSES traduites dans l'instruction DGS/EA4 n°2010-424 du 9 Décembre 2010 du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, des solidarités et de la cohésion sociale et en l'état des connaissances actuelles, la consommation d'une eau dont la concentration en atrazine est inférieure à 60 µg/L n'entraîne pas d'effet néfaste pour tout individu de 60 kg de poids corporel consommant 2L d'eau par jour, vie entière.

- **Il est prévu dans les plus brefs délais** de remettre en service le traitement des pesticides.

Pour toute information, veuillez contacter l'un des numéros suivants :

- **Relation usagers de la Régie du SDDEA** : 03.25.83.27.10 (heures ouvrées)
- **Astreinte de la Régie du SDDEA** : 03 25 79 00 00

Pour le Directeur général de la Régie du SDDEA,
S.GILLIS

SOYEZ PRÉVENU DES ALERTES SANITAIRES PAR SMS/EMAIL

VOIR AU VERSO

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES
ET DE LA DÉMOUSTICATION (RÉGIE DU SDDEA)
22 rue Grégoire-Pierre Herluison Cité administrative des Vassaules
C.S. 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr

RÉGIE DU
SDDEA

JE SOUHAITE ÊTRE INFORMÉ(E) PAR EMAIL / SMS

Je renseigne mon adresse email et mon numéro de téléphone portable sur l'Agence en ligne pour être informé en cas d'alerte sanitaire sur mon réseau d'eau potable.
Je m'inscris sur www.sddea.fr en cliquant sur l'onglet situé en haut à droite « Espace Usagers ».

Le saviez-vous ?
Vous pouvez aussi sur l'Agence en Ligne payer en ligne votre facture, la télécharger, relever l'index de votre compteur, retrouver l'historique de vos factures...

NOTE D'INFORMATION AU RECTO

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT
DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUA
ET DE LA DÉMOUSTICATION (RÉGIE DU SDDEA)
22 rue Grégoire-Pierre Herluison Cité administrative des Vassaules
C.S. 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr

Retourner la page